Szanowni Państwo,

Zamawiający, w związku z wniesionymi pytaniami Wykonawcy wyjaśnia treść Ogłoszenia:

Pytanie nr 1 i 2:

„W związku z ogłoszeniem o zamówieniu dot. świadczenia usług konserwacji i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach i pomieszczeniach biurowych w budynkach Ośrodka Przetwarzania Informacji- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy al. Niepodległości 188 b i 186, zwracam się do Państwa z prośbą o odpowiedzi na pytania:

1. W szczegółowym zakresie czynności konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w podpunkcie 2.1 c) sprawdzenie szczelności układu chłodniczego uwzględnić należy również kontrolę szczelności i wpis do CRO czy jedynie sprawdzenie szczelności połączeń układu chłodniczego?
2. W szczegółowym zakresie czynności konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w punkcie podpunkcie 2.1 e) sprawdzenie czynnika chłodniczego, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego należy uwzględnić również dostawę ewentualnie wymaganego czynnika chłodzącego czy będzie on wyceniany dodatkowo po ustaleniu ilości? Na etapie składania oferty, bez wcześniejszej diagnozy bardzo ciężko jest oszacować potrzebną ilość do uzupełnień.”

Odpowiedź na pyt. nr 1:

Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego wymagane jest dla urządzeń wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 *Wykaz urządzeń, miejsce i terminy świadczenia usług* poz. od 1 do 2 oraz od 6 do 13 . Dla urządzeń wyszczególnionych w pozycjach 3, 4 i 5 konieczne jest sprawdzenie szczelności układu chłodniczego oraz dokonanie wpisu do CRO.

Odpowiedź na pyt. nr 2:

Ilość czynnika chłodzącego wymagającego uzupełnienia będzie wyceniana dodatkowo po ustaleniu ilości w trakcie usługi serwisowej.

Zamawiający, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że odpowiedź na pytania nie wydłuża terminu składania ofert.